



# PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W PLESZEWIE

63-300 Pleszew, ul. Fabryczna 5  
tel. (62) 74-21-664 fax. (62) 74-12-332  
www.pk-pleszew.pl  
e-mail: pk.pleszew@post.pl

L.dz. ZW/008/43/17

Pleszew, dnia 07.11.2017 r.

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU

UL. KOCHANOWSKIEGO 2A

60 – 844 POZNAŃ

Dotyczy : warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan budynku przy ul. Kochanowskiego 6 w Pleszewie.

W odpowiedzi na Państwa wniosek ustala się:

1. Wymianę przyłącza przeprowadzić po trasie istniejącego przyłącza  $\varnothing 30$  i wykonać z rur PE HD z włączeniem do istniejącej sieci wykonanej z rur żeliwnych DN80. Stare włączenie przyłącza należy zlikwidować.
2. Zaprojektować szczelne uzbrojenie /np. Hawle/;
3. Wodomierz ultradźwiękowy należy umieścić w budynku a za wodomierzem zawór antyskażeniowy. Wodomierz musi być zgodny z systemem zdalnego odczytu radiowego READy, którego używa Przedsiębiorstwo.
4. Instalacja wewnętrzna zasilana z sieci wodociągowej **nie może być połączona** z hydroforem zasilającym tę instalację z własnego ujęcia
5. Przyłącze kanalizacji deszczowej zaprojektować i wykonać z rur PVC SN8 z włączeniem do studni w ul. Kochanowskiego (rzędna dna 121,36) i zakończyć na posesji inwestora studzienką rewizyjną WAVIN  $\varnothing 400$
6. Należy uzyskać zgodę zarządcy pasa drogowego na jego zajęcie, w celu realizacji wymiany przyłącza wodociągowego i budowy przyłącza kanalizacji deszczowej.
7. Ścieki sanitarne z posesji odprowadzić do sieci kanalizacji sanitarnej istniejącym przyłączem kanalizacji sanitarnej od ul. Reja oznaczonym ks160 (rzędna dna studzienki 121,52). Zalecamy likwidację komór szamba.
8. Połączenie przyłączy z siecią wykonuje wyłącznie Zakład Wodociągów i Kanalizacji tutejszego Przedsiębiorstwa.
9. Opracowany projekt uzgodnić w ZWiK.

**DYREKTOR**  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
i Gospodarki Ścieków  
*2 upr. Roman Bizan*  
**Roman Bizan**