



- UWAGA!
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
 2. Projekty architektury, konstrukcji, inst. elektrycznej i stąbopradowej stąbnowić odrębne opracowania. Wszystkie projekty rozpatrywać łącznie.
 3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektantem.
 5. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
 6. Wszystkie przewody izolować zgodnie z warunkami technicznymi.
 7. W najwyższych punktach instalacji zastosować zawory odpowietrzające, w najniższych zawory spusowe.

LEGENDA:

— nastawa zaworu termostatycznego

33-600 — typ-wysokość (mm)

4,00 [1200 mm] — długość grzejnika (mm)

Grzejnik płytowy z podejściem dolnym, w wykonaniu odpornym na wilgoć, zaworem termostatycznym z głowicą i odpowietrznikiem oraz korkiem

— nastawa zaworu termostatycznego

33-600 — typ-wysokość (mm)

4,00 [1200 mm] — długość grzejnika (mm)

Grzejnik płytowy z podejściem dolnym, z głowicą termostatyczną, odpowietrznikiem

Grzejnik tażeniowy z podejściem środkowym

750 1310 mm — szerokość wysokość

Zasilenie/powrót instalacji c.o. system rur ze stali niestopowej 10308(E235) wg. PN-EN 10305-3 ocynkowanych galwanicznie od zewnątrz

Zasilenie/powrót instalacji c.o. prowadzone pod stropem system rur PEX izolowane powyżej średnicy 32x3,0

Zasilenie/powrót instalacji c.o. prowadzony w posadzce system rur PEX izolowane do średnicy 32x3,0

013 +20 °C
Φwym: 851 W

Nr pom. Temp.w pom.
Strafa ciepła

zakres opracowania

strefa p.poż

013-02 02 pion centralnego ogrzewania

pracownia projektowa **FORMA_T**
Katarzyna i Marcin Piotrowscy
ul. Dąb 22/25 60-006 Murzeska Olszka
biuro:
ul. Sporna 15 61-708 Poznań
0502524825
marcin@formatachitekt.pl

OBIEKT

**REMONT I ROZBUDOWA
BUDYNKU KOMENDY
POWIATOWEJ POLICJI
W PLESZEWIE**

ADRES:

**UL. KOCHANOWSKIEGO 6
63-300 PLESZEW;
dz. 784/3, 789/9, 879 ark. 20, obr. Pleszew**

INWESTOR

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU**

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Agnieszka Kurowska upr. nr WK/P0272/POOS04	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Adam Holkowski	
OPRACOWAŁ	inż. Mateusz Wolenc	

BRANŻA

SANITARNA

TYTUŁ

Rzut parteru - instalacja co, ct

SKALA	STADIUM	RYSunEK
1:100	PW	
DATA	ARKUSZ	
10.2017	540x420	IS08