




- LEGENDA:
- wyłącznik pojedynczy 10A/230V, IP20
 - wyłącznik podwójny 10A/230V, IP20
 - wyłącznik schodowy 10A/230V, IP20
 - przycisk pojedynczy 10A/230V, IP20
 - numeraacja sekcji opraw
 - RP/... numeracja obwodu
 - S4-16 S 4000 LED 21W WS
 - S4-18 S 4000 LED 32W WS
 - FL-O 40W
 - FL 40W
 - F-1
 - AP 35 CO APX 35W
 - C190 16W
 - PR LED 22W
 - S4-16 S4000 LED WALL 11W
 - GINO 8W
 - Monitor 1 IP65 LED-HO 1h ATI
 - Monitor 1 IP65 LED-HO N 1h ATI
 - COBRA 1x2W VWD 1h ATI
 - COBRA 1x2W CR 1h ATI
 - VERSO VUN-WD 1h ATI
 - Monitor 1 1h ATI
 - Monitor 2 1h ATI



Pracownia Projektowa FORMA_T
Katarzyna i Marcin Piotrowscy
ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Goślina
biuro:
ul. Sporna 15 61-709 Poznań
0/502524825
marcine@formatarchitekci.pl

OBIEKT
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY
POWIATOWEJ POLICJI
W PLESZEWIE

ADRES: PLESZEW, UL. KOCHANOWSKIEGO 6
DZ. 784/3, 789/9, 879, ARK.20,
obr. Pleszew

INWESTOR KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań

PROJEKTANT	mgr inż. Marek Pietrzak upr. nr VKP/0124/OVDE/06 w spec.jalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Kuroczyński - Sankutycz upr. nr VKP/0131/PDE/06 w spec.jalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	

BRANŻA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TYTUŁ
RZUT II PIĘTRA –
OŚWIETLENIE

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:100	PROJEKT WYKONAWCZY	E03
DATA	ARKUSZ	
30.10.2017		

UWAGA:

- System instalacji wewnętrznej :TN-S
- Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
a) podstawowa - przed dotykem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzeń
b) dodatkowa - przed dotykem pośrednim szybkie wyłączanie urządzeń
- Instalację oświetleniową wykonać przewodami typu YDYżo3x1,5 mm2 oraz YDYżo4x1,5mm2.
- Oprawy oświetleniowe oznaczone AW i EW wyposażone w moduł awaryjny 1h