




Lokalizacja agregatu prądotwórczego
Brama garażowa ażurowa

- UWAGA:**
- System instalacji wewnętrznej :TN-S
 - Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
a) podstawowa - przed dotykem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
b) dodatkowa - przed dotykem pośrednim szybkie wyłączanie urządzeń
 - Instalację oświetleniową wykonać przewodami typu YDYżo3x1,5 mm2 oraz YDYżo4x1,5mm2.
 - Oprawy oświetleniowe oznaczone AW i EW wyposażone w moduł awaryjny 1h

LEGENDA:

- wyłącznik pojedynczy 10A/230V, IP20
- wyłącznik podwójny 10A/230V, IP20
- wyłącznik schodowy 10A/230V, IP20
- przycisk pojedynczy 10A/230V, IP20
- numeryacja sekcji opraw
- numeryacja obwodu
- S 4000 LED 21W WS
- S 4000 LED 32W WS
- FL-O 40W
- FL 40W
- CO APX 35W
- C190 16W
- PR LED 22W
- S4000 LED WALL 11W
- GINO 8W
- Monitor 1 IP65 LED-HO 1h ATI
- Monitor 1 IP65 LED-HO N 1h ATI
- COBRA 1x2W WVD 1h ATI
- COBRA 1x2W CR 1h ATI
- VERSO VUN-WD 1h ATI
- Monitor 1 1h ATI
- Monitor 2 1h ATI



Pracownia Projektowa **FORMA_T**
Katarzyna i Marcin Piotrowscy
ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Goślina
biuro:
ul. Sporna 15 61-709 Poznań
0/502524825
marcine@formatarchitekci.pl

OBIEKT		
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PLESZEWIE		
ADRES: PLESZEW, UL. KOCHANOWSKIEGO 6 DZ. 784/3, 789/9, 879, ARK.20, obr. Pleszew		
INWESTOR KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań		
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Pietrzak upr. nr VKP/0124/OVDE/06 w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Kuroczyński - Sanktyszcz upr. nr VKP/0131/PODE/06 w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
BRANŻA		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
TYTUŁ		
RZUT PARTERU – OŚWIETLENIE		
SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:100	PROJEKT WYKONAWCZY	E01
DATA	ARKUSZ	
30.10.2017		