



ZZP-2380-66/2017

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Policijnej Izby Dziecka w Poznaniu, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Informuję¹, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Zamawiający poniżej przytacza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

W koncepcji na proponowanym zagospodarowaniu terenu obrys projektowanego budynku jest w kolizji między innymi z istniejącą kanalizacją teletechniczną oraz infrastrukturą światłowodową i miedzianą. Czy oferent w swojej ofercie ma przewidzieć również kompleksową przebudowę wszystkich sieci które będą kolidowały z projektowym nowym budynkiem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek kolizji należy przewidzieć przeniesienie i wybudowanie nowej kanalizacji teletechnicznej i infrastruktury okablowania światłowodowego i miedzianego.

Pytanie nr 2:

Czy projekt ma uwzględniać zasilanie budynku w układzie hybrydowym, to jest z wykorzystaniem układu agregat/UPS.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, w projekcie należy uwzględnić zasilanie budynku w układzie hybrydowym z wykorzystaniem urządzeń typu agregat i UPS, a moc urządzeń dobrać zgodnie z bilansem mocy projektowanego obiektu.

Pytanie nr 3:

Czy system monitoringu wizyjnego w sypialniach dla nieletnich ma zapewniać podgląd całości pomieszczenia bez tak zwanych "martwych stref"?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, monitoring wizyjny w pokojach dla nieletnich ma zapewnić podgląd całej powierzchni pomieszczeń wraz ze ścianami do wysokości sufitu (brak „martwych stref”).

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
z up. w Poznaniu
I ZASTĘPCA KOMENDANTA
WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
w Poznaniu
p.o.
insp. Roman Kuster

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na stronie internetowej.

¹ podstawa prawna - art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)