

Informacje dodatkowe i zmiany do PFU

1. Należy zastosować okna uchylne otwierane za pomocą siłowników ze sterowaniem otwierania z dyżurki – w pomieszczeniach, w których mogą przebywać nieletni czyli oznaczonych na Zestawieniu powierzchni w koncepcji budynku stanowiącej załącznik nr 2 do PFU:
 - 1) 0.01 - pokój do przeprowadzania i dokumentowania czynności służbowych z udziałem nieletniego;
 - 2) 0.12 - pokój do kontaktów nieletniego z obrońcą;
 - 3) 0.13 - sypialnia dla nieletnich - 2 osobowa;
 - 4) 0.14 - sypialnia dla nieletnich - 2 osobowa;
 - 5) 0.15 - sypialnia dla nieletnich - 2 osobowa;
 - 6) 0.16 - sypialnia dla nieletnich - 2 osobowa;
 - 7) 0.17 - sypialnia dla nieletnich chorych zakaźnie - 1 osobowa;
 - 8) 0.18 - sypialnia dla nieletnich - 3 osobowa;
 - 9) 0.19 - sypialnia dla nieletnich - 3 osobowa;
 - 10) 0.30 - świetlica dla nieletnich;
 - 11) 0.31 - pokój do przeprowadzania i dokumentowania czynności służbowych z udziałem nieletniego;
 - 12) 0.32 - świetlica dla nieletnich;
 - 13) 0.33 - jadalnia;
 - 14) 0.34 - pokój do przygotowywania/podgrzewania posiłków.
2. Należy zastosować ogrodzenie pełne o wzmocnionej konstrukcji, wytrzymałość muru z cegły pełnej gr. 25 cm. Wysokość 3 m. Niezależnie od zadaszenia, całość miejsca rekreacji winna być przekryta siatką stalową malowaną proszkowo, Ø 2mm, oczka 1cm x 1 cm.
3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kolizji należy przewidzieć przeniesienie i wybudowanie nowej kanalizacji teletechnicznej i infrastruktury okablowania światłowodowego i miedzianego.
4. W projekcie należy uwzględnić zasilanie budynku w układzie hybrydowym z wykorzystaniem urządzeń typu agregat i UPS, a moc urządzeń dobrać zgodnie z bilansem mocy projektowanego obiektu.
5. Monitoring wizyjny w pokojach dla nieletnich ma zapewnić podgląd całej powierzchni pomieszczeń wraz ze ścianami do wysokości sufitu (brak „martwych stref”).