


UWAGA!
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Projekty architektury, konstrukcji, inst. elektrycznej i staboprądowej stanowić odrębne opracowania. Wszystkie projekty rozpatrywać łącznie.
3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektantem.
5. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

ZAKRES OPRACOWANIA



LEGENDA:

- kanały wentylacyjne nawiewno-wyciągowe spiro lub prostokątne z bl. ocynkowanej gr.0,6mm klasa szczelności B. Kanały zaizolowane wełną mineralną: gr. 100 mm, λ= 0,036 W/(mK) w płaszczy z bl. stalowej poza budynkiem gr. 50 mm λ= 0,036 W/(mK) w płaszczy z folii aluminiowej w budynku
- strefa p.poż

kłapa p-poż o EI zgodnej z EI ściany

zakres opracowania

Anemostat nawiewny ze skrzynką rozprężną i przepustnicą. Izolowany akustycznie
550 m³/h

Anemostat wyciągowy ze skrzynką rozprężną i przepustnicą. Izolowany akustycznie
180 m³/h

Kratek wentylacyjna przepływowa
310 m³/h

Zawór nawiewny/wywiewny
70 m³/h 70 m³/h

Kratek w drzwiach lub podcięcie drzwi

Przepustnica jedno/wielopłaszczyznowa

Wentylator Kanałowy

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji

Agregat chłodniczy centrali wentylacyjnej

Instalacja chłodnicza - ciecz/gaz rury Cu z izolacją kauczukową gr. 9 mm, λ= 0,036 W/(mK) w budynku gr. 19 mm, λ= 0,036 W/(mK) w płaszczy z bl. stalowej poza budynkiem

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji typ kanałowy

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji typ ścienny

pracownia projektowa FORMA_T Katarzyna i Marcin Piotrowscy ul. Chępa 225B 65-000 Murówka Górska tel. 71 722 22 22 ul. Sporna 15 61-709 Poznań 0602524825 marcin@formalarchitekci.pl

OBIEKT **REMONT I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PLESZEWIE**

ADRES **UL. KOCHANOWSKIEGO 6 63-300 PLESZEW; dz. 784/3, 789/9, 879 ark. 20, obr. Pleszew**

INWESTOR **KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU**

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Agnieszka Kurkowiak upr. nr WKP0222/P00804
OPRACOWAŁ mgr inż. Adam Holkowiak

BRANŻA **SANITARNA**

TYTUŁ **Rzut dachu - rzut wentylacji mechanicznej i klimatyzacji**

SKALA	STADIUM	RYSUNEK IS15
1:50	PW	
DATA	ARKUSZ	
10.2017	750x420	

