

- UWAGA!
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
 2. Projekty architektury, konstrukcji, inst. elektrycznej i stąboprądowej stanowić odrębne opracowania. Wszystkie projekty rozpatrywać łącznie.
 3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektanem.
 5. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
 6. Przewody końcowe-nieopisane średnicy 16x2,2

LEGENDA:

	projektowane przewody wody zimnej
	rura PE
	rura Stalowa ocynkowana
	projektowane przewody wody ciepłej
	rura PE
	rura Stalowa ocynkowana
	projektowane przewody wody cyrkulującej
	rura PE
	rura Stalowa ocynkowana
	instalacja hydrantowa prowadzona w przestrzeni sufitu podwieszonego, rura stalowa nierdzewna Sanpress Inox, łączona przez zacisk, prod. Viega lub równoważny

	zawór odcinający kulowy
	zawór regulacyjny
	filtr siatkowy
	zawór ze złączką do węża i zaworem antyskażeniowym HA

HP25
HP+G

Hydrant HP25 z wężem półsztywnym o długości 30m i gaśnica 4kg wg PN-EN 671-1. Hydrant zawieszany o wymiarach 795x1025x150, kolor do uzgodnienia na etapie realizacji. Zasięg całkowity hydrantu 33m (długość węża L=30m + zasięg strugi 3m przy prądzie rozproszonym dla średnicy równoważnej prądnicy 10mm)

strefa p.poż

zakres opracowania

rura osłonowa- przejście przez ściane/strop

pracownia projektowa **FORMA_T**
Katarzyna i Marcin Piotrowscy
ul. Długa 22/25 62-095 Murowanina Gostin
biuro:
ul. Sporna 15 61-709 Poznań
0/502524825
marcin@formatarchitektki.pl

OBIĘKT

**REMONT I ROZBUDOWA
BUDYNKU KOMENDY
POWIATOWEJ POLICJI
W PLESZEWIE**

ADRES:

**UL. KOCHANOWSKIEGO 6
63-300 PLESZEW;
dz. 784/3, 789/9, 879 ark. 20, obr. Pleszew**

INWESTOR

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W POZNANIU**

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Agnieszka Kurowska upr. nr WKP/0272/POOS/04	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Adam Helkowski	
OPRACOWAŁ	inż. Mateusz Welenc	

BRANŻA

SANITARNA

TYTUŁ

**Aksonometria instalacji zw, cwu, cyrulacji i
hydrantowej**

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
BS	PB	IS23
DATA	ARKUSZ	
10.2017	540x420	