



- LEGENDA:
- wyłłącznik pojedynczy 10A/230V, IP20
 - wyłłącznik podwójny 10A/230V, IP20
 - wyłłącznik schodowy 10A/230V, IP20
 - przycisk pojedynczy 10A/230V, IP20
 - 1,2,3... numeracja sekcji opraw
 - RP/... numeracja obwodu
 - S4-18 S 4000 LED 21W WS
 - S4-18 S 4000 LED 32W WS
 - FL-O 40W
 - F-0
 - FL 40W
 - F-1
 - AP 35 CO APX 35W
 - C190 16W
 - PR LED 22W
 - S4000 LED WALL 11W
 - GINO 8W
 - AW1 Monitor 1 IP65 LED-HO 1h ATI
 - AW2 Monitor 1 IP65 LED-HO N 1h ATI
 - AW3 COBRA 1x2W VWD 1h ATI
 - AW4 COBRA 1x2W CR 1h ATI
 - VERSIO VUN-WD 1h ATI
 - EW1 Monitor 1 1h ATI
 - EW2 Monitor 2 1h ATI

UWAGA:

- System instalacji wewnętrznej :TN-S
- Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
 - podstawowa - przed dotykem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
 - dotychczasowa - przed dotykem pośrednim szybkie wyłączenie urządzeń
- Instalację oświetleniową wykonać przewodami typu YDYżo3x1,5 mm2 oraz YDYżo4x1,5mm2.
- Oprawy oświetleniowe oznaczone AW i EW wyposażone w moduł awaryjny 1h

<div><div><div></div><div>FORMA_T</div></div><div>Pracownia Projektowa FORMA_T Katarzyna i Marcin Piotrowscy</div><div>ul. Długa 22/25 62-095 Murowana Goślina biuro: ul. Sporna 15 61-709 Poznań 07502524825 marcine@formatarchitekci.pl</div></div>		
OBIEKT PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PLESZEWIE		
ADRES: PLESZEW, UL. KOCHANOWSKIEGO 6 DZ. 784/3, 789/9, 879, ARK.20, obr. Pleszew		
INWESTOR KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań		
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Pietrzak upr. nr VKP/0124/OVDE/06 w spec. jolności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Kuroczyński - Spółtwarz upr. nr VKP/0131/PDE/06 w spec. jolności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
TYTUŁ RZUT I PIĘTRA - OŚWIETLENIE		
SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:100	PROJEKT WYKONAWCZY	E02
DATA	ARKUSZ	
30.10.2017		