

PEC/W/245/17

## WARUNKI TECHNICZNE

### przyłączenia do m.s.c. budynków Komendy Powiatowej Policji

#### w Nowym Tomyślu ul. Piłsudskiego i Tysiąclecia.

Niniejszym wydajemy warunki techniczne przyłączenia do m.s.c. dla projektowanych budynków Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Inwestorem, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. pobuduje własnym kosztem i staraniem nowe przyłącze z rur preizolowanych oraz węzły ciepłone dla budynków KPP w Nowym Tomyślu.

Czynnikiem grzewczym w m.s.c. jest woda o parametrach zmiennych w sezonie grzewczym i wynosi 130/80 °C przy  $t_z = -18^\circ\text{C}$

Zakończenie budowy planuje się do 31.08.2018r.

Przyłącze będzie służyć do zasilania węzłów ciepłych dla budynków istniejących i projektowanych.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła  $Q_{c.o.} = 168,270 \text{ kW}$  - budynki istniejące.

Hd węzła ciepłego = 100 kPa.

Parametry instalacji c.o. 90/70°C.

Istniejący węzeł ciepły zostanie przeniesiony do sąsiedniego pomieszczenia. Wymagana powierzchnia ok. 15 m<sup>2</sup> przy szerokości nie mniejszej niż 3 m.

Dla budynków projektowanych nowy węzeł ciepły 3-funkcyjny zostanie zlokalizowany w południowym krańcu nowego budynku oznaczonego na mapie zasadniczej numerem I.

$Q_{c.o.} = 85 \text{ kW}$

$Q_{c.w.u. \text{ śr.}} = 19,2 \text{ kW}$

$Q_{c.w.u. \text{ max.}} = 62,5 \text{ kW}$

$Q_{\text{went.}} = 180 \text{ kW}$

Razem: 284,2 kW

Parametry instalacji c.o. oraz wentylacji 70/50°C.

Pomieszczenie węzła ciepłego winno posiadać powierzchnię ok. 15 m<sup>2</sup> przy szerokości nie mniejszej niż 3 m. Do pomieszczenia węzła musi być doprowadzona energia elektryczna, instalacja wodociągowa i kanalizacyjna. Odprowadzanie wód z instalacji technologicznej winno następować przez studzienkę schładzającą.

Za pobrane media przedsiębiorstwo będzie rozliczać się z właścicielem obiektu na podstawie podliczników.

Pomieszczenia węzłów ciepłych winny posiadać oddzielne wejścia zewnętrzne oraz wentylację grawitacyjną.

Granicą własności będą zawory odcinające doprowadzające czynnik grzewczy do rozdzielaczy instalacji odbiorczych. Inwestor zobowiązany jest doprowadzić instalacje odbiorcze do pomieszczeń węzłów ciepłych i wykonać rozdzielacze jeśli będą niezbędne.

Trasa planowanego przyłącza ciepłego została zaznaczona na załączonej mapie zasadniczej kolorem pomarańczowym w odległości 3m od projektowanego budynku.

Kolidujące pomieszczenie dla psów winno być rozebrane w terminie do 31.03.2018.

Kolizje uzbrojenia terenu na trasie przyłącza rozwiązane zostaną w projekcie budowlano-wykonawczym. Podczas projektowania trasy przyłącza należy uwzględnić istniejące drzewa i krzewy oraz zagospodarowanie terenu.

Podczas robót budowlanych Inwestor usunie istniejące przyłącze ciepłe w niezbędnym zakresie, własnym kosztem i staraniem. Usunięcie istniejącego przyłącza możliwe będzie po zakończeniu sezonu grzewczego 2017/2018 i wcześniejszym uzgodnieniu z PEC Nowy Tomyśl.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. warunkuje przystąpienie do procesu inwestycyjnego wcześniejszym podpisaniem umowy przyłączeniowej z Inwestorem.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z późniejszymi zmianami, przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest do pobrania opłaty przyłączeniowej.

KIEROWNIK  
Działu Nadzoru i Eksploatacji

Kazimierz Węskowicz

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wojciech Kowalski