

Poznań, 2018-03-19

Numer pisma: DW/IBM/345/15214/2018

Numery spraw: IBM/80-2/465/2018

**Komenda Wojewódzka Policji
Kochanowskiego 2A
60-844 Poznań**

Dotyczy: warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz opinii o możliwości podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej Komisariatu Policji planowanego na posesji przy ul. Serafitek nr 28 (działka n geod. 58/8 w Poznań

W odpowiedzi na Państwa pismo w ww. sprawie podajemy następujące warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz opinię o możliwości podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej:

● **warunki podłączenia do sieci wodociągowej.**

Zaopatrzenie przedmiotowego budynku w wodę na cele bytowe ilości podanej we wniosku tj.: $Q_{\text{dśr}}=1,2\text{m}^3/\text{d}$, $q_s=1,29\text{m}^3/\text{s}$ należy przewidzieć z sieci wodociągowej o średnicy 100mm z rur żeliwnych przebiegającej w drodze po północnej stronie nieruchomości, poprzez budowę przyłącza wodociągowego.

Projekt techniczny przyłącza wodociągowego należy opracować zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne.” Aquanet SA, styczeń 2013r. oraz na podstawie obowiązujących przepisów i normatywów technicznych.

Projekt przyłącza opracowany na aktualnej mapie do celów projektowych należy uzgodnić w Aquanet SA przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu, a projektowaną trasę na Naradzie Koordynacyjnej działającej przy Geopozie, ul. Gronowa 20 Poznań. W projekcie należy wykazać stan prawny terenu w zakresie projektowanego przyłącza.

Wykonawcą przyłącza wodociągowego może być osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność w zakresie wykonywania instalacji wod.-kan.

Warunkiem rozpoczęcia poboru wody jest wykonanie przyłącza zgodnie z uzgodnionym projektem oraz podpisanie umowy z Aquanet SA o dostarczanie wody.

Jednocześnie informujemy, że Aquanet pokrywa koszty połączenia przyłącza z siecią wodociągową ustalone w formie ryczałtu zgodnie z cennikiem umieszczonym na naszej stronie internetowej: www.aquanet.pl w zakładce dla klienta. Podstawą zwrotu ww. kosztów jest zawarcie "Umowy odpłatnego przekazania przyłączenia do sieci " podczas odbioru przyłącza.

● **warunki podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.**

Odprowadzanie ścieków bytowych w ilości $Q_{\text{dśr}}=1,20\text{m}^3/\text{d}$ z przedmiotowego budynku należy przewidzieć do sieci kanalizacji sanitarnej o wymiarach 800/1200mm z rur betonowych zlokalizowanej po wschodniej stronie nieruchomości, poprzez budowę przyłącza kanalizacji

Siedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100 fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

Dział Obsługi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl

ogólnospławnej.

Włączenie do kanału należy przewidzieć za pośrednictwem studni rewizyjnej o rzędnej dna 57,22m.n.p.m. lub 57,30m.n.p.m. lub bezpośrednio w przeszło kanału, w obu przypadkach poprzez wykonanie otworu wiertnicą i zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dostępnych na rynku, szczelnych połączeń.

Projekt techniczny przyłącza kanalizacji sanitarnej należy opracować zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne.” Aquanet SA, styczeń 2013r. oraz na podstawie obowiązujących przepisów i normatywów technicznych.

Projekt przyłącza opracowany na aktualnej mapie do celów projektowanych należy uzgodnić w Aquanet SA przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu, a projektowaną trasę na Naradzie Koordynacyjnej działającej przy Geopozie, ul. Gronowa 20 Poznań. W projekcie należy wykazać stan prawny terenu w zakresie projektowanego przyłącza.

Wykonawcą przyłącza kanalizacji sanitarnej może być osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność w zakresie wykonywania instalacji wod.-kan.

Warunkiem rozpoczęcia odprowadzania ścieków sanitarnych jest wykonanie przyłącza zgodnie z uzgodnionym projektem oraz podpisanie umowy z Aquanet SA o odprowadzanie ścieków.

Jednocześnie informujemy, że Aquanet pokrywa koszty połączenia przyłącza z siecią kanalizacji sanitarnej ustalone w formie ryczałtu zgodnie z cennikiem umieszczonym na naszej stronie internetowej: www.aquanet.pl w zakładce dla klienta. Podstawą zwrotu ww. kosztów jest zawarcie "Umowy odpłatnego przekazania przyłączenia do sieci" podczas odbioru przyłącza.

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa posesja posiada przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy 250mm z rur kamionkowych od ww. sieci kanalizacji sanitarnej.

Po wybudowaniu nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej istniejące przyłącze należy zgłosić do odcięcia w Aquanet SA (usługa zostanie wykonana bezpłatnie na koszt Spółki). Zlecenie na powyższe należy przedłożyć w Aquanet SA najpóźniej podczas odbioru nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej.

W przypadku zamiaru wykorzystania ww. istniejącego przyłącza kanalizacyjnego do odprowadzania ścieków w ilości $Q_{\text{dśr}}=1,20\text{m}^3/\text{d}$ z przedmiotowego budynku, należy złożyć w Aquanet SA oświadczenie Inwestora o zamiarze wykorzystania istniejącego przyłącza kanalizacyjnego oraz oświadczenie uprawnionego projektanta (z jego podpisem), działającego na zlecenie Inwestora, że przepustowość istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej jest wystarczająca do odprowadzania ścieków w ilości $Q_{\text{dśr}}=1,20\text{m}^3/\text{d}$ z przedmiotowego budynku i wniosku o wydanie zamiennych warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

● **opinia odnośnie podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej.**

W związku tym, że w omawianym rejonie brak jest sieci kanalizacji deszczowej, wody opadowe i roztopowe należy zagospodarować w obrębie nieruchomości tj. na terenie ww. działki.


Warunki techniczne i opinia są ważne dwa lata.

Załącznik:

1. Mapa zasadnicza

Sprawę prowadził: Artur Greser, tel.:061-83-59-289

e-mail: artur.greser@aquanet.pl


Artur Greser
Inżynier