Uwaga!
Zmiana zakresu prac

Obszar wykonania prac

	Zestawienie armatury w instalacji wod-kan	
1	Zawór odcinający dn65	
2	Wodomierz wielostrumieniowy suchobieżny dn40 Qmax=20m3/h	
3	Filtr siatkowy dn65	
4	Zawór odcinający dn65	
5	Zawór antyskażeniowy EA dn65	
6	Przepustnica z siłownikiem dn50	
7	Zawór odcinający dn50	
8	Zawór antyskażeniowy BA dn50	
9	Zawór zwrotny dn50	
10	Redukcja 50/40	
11	Manometr z kurkiem manometrycznym dn15	
12	Zawór odcinający dn40	
13	Przepływomierz elektromagnetyczny	
14	Zawór regulacyjny ze wstępną nastawą	
15	Zawór odcinający dn25	
16	Wodomierz z nadajnikiem impulsów dn15 Qmax=3m3/h	
17	Zawór regulacyjny dn15	
18	Zawór spustowy do poboru próbek	

Oznaczenia:

- Rurociągi instalacji wody zimnej
- Rurociągi instalacji hydrantowej
- Rurociągi kanalizacji deszczowej
- Rurociągi skroplin gorących z klimatyzatorów
- Rurociągi skroplin z klimatyzatorów
- Rurociągi odwodnienia serwerowni
- Przejście rur zabezpieczone pożarowo

ø32PVC i=2,0% SP-3-3-JW | ø32PVC i=2,0% SP-3-2-JW | ø32PVC i=2,0% SP-3-1-JW

ø75 INOX

ø32PVC i=2,0% SP-2-1-JW — Klimatyzator typu Split SP-2-01-JW

Zawór elektromagnetyczny Aquastop Dn15
STEROWANIE Z SZAFY KLIMATYZACYJNEJ

KP-2-37 KP-2-38 KP-2-39 KP-2-40 KP-2-41 KP-2-42 KP-2-30 KP-2-29 KP-2-28 KP-2-25 KP-2-26 KP-2-27 KP-2-36 KP-2-35 KP-2-34 KP-2-31 KP-2-32 KP-2-33 KP-2-24 KP-2-23 KP-2-22 KP-2-19 KP-2-20 KP-2-21 KP-2-18 KP-2-17 KP-2-16 KP-2-13 KP-2-14 KP-2-15 KP-2-12 KP-2-11 KP-2-10 KP-2-44 KP-2-43 KP-2-07 KP-2-08 KP-2-09 KP-2-06 KP-2-05 KP-2-04 KP-2-01 KP-2-02 KP-2-03

MASZYNOWNIA 2 MASZYNOWNIA 1

"WpA" "WA" "SA" W7 S7 Wp7 Wp8 W8 S8 "WpA" "WA" "SA" "WpB" "WB" "SB" W5.1 S5.1 Wp5.1 W5.2 S5.2 Wp5.2 W6.1 S6.1 Wp6.1 W6.2 S6.2 Wp6.2 "WpB" "WB" "SB" W4.2 S4.2 Wp4.1 Wp4.2 W4.1 S4.1 W3.2 S3.2 Wp3.2 Wp3.1 W3.1 S3.1 W2.2 S2.2 Wp2.1 Wp2.2 W9 S9 Wp9 W2.1 S2.1 W1.2 S1.2 Wp1.2 W1.1 S1.1 Wp1.1

KP-0-01 KP-0-02 KP-B-04

PW-1 dz 32x4,4

KONDYGNACJA -1 -3,45

Pomieszczenie wymiennikowni

ZE-B-01 zawór elektro-magnet. STEROWANIE Z CENTRALI SYGNALIZACJI POŻARU

Skropliny z klimatyzatorów wyposażonych w pomki skroplin prowadzić pod stropem

ZCH-B-01 Zbiornik schładzający osadziny o pojemności 150l wym:0,5x0,5x0,6m pojemność czynna125dm3 ze stali nierdzewnej z klapą zapewniającą dostęp

Zawór odcinający sekcję nawilżania

zasilenie istniejącej instalacji wody

SZW-B-01 – Stacja zmiękczania wody

ZBC-B-01 – Zbiornik bateryjny awaryjny na glikol o pojemności 3x2000dm3 o wym: 720x2070x1690 posadowiony na postumencie o wysokości 0,5m

PS1 PS2 PS3

istniejące przyłącze wody dn80 SDR11 PE100 90x8,3 wyposażyc w przejście wodo i gazoszczelne oraz zastosowac obudowę ogniodporną na przewodzie z PE

Zasilenie instalacji hydrantowej dn50

wpięcie przelewu ze zbiornika schładzającego osadziny oraz popłuczyn ze zmiękczacza do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej

podejście pod odprowadzenie popłuczyn

ø110 PVC i=2,0% — i=2,0% ø110 PVC

PS1 PS2

BENNING POWER ELECTRONICS Sp. z o.o.
05-503 Głosków, ul. Korczunkowa 30
TEL+ 48 (22) 757 84 53 , FAX+ 48 (22) 757 84 52

TEMAT	**Adaptacja pomieszczeń budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na potrzeby centrum serwerowego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach mających status terenów zamkniętych w ramach projektu „Budowa zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego" .**
LOKALIZACJA	ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań dz.nr ew. 18/2, 20 Arkusz 12, Obręb Jeżyce
INWESTOR	**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU** ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań
STADIUM	**PROJEKT WYKONAWCZY**
BRANŻA	SANITARNA INSTALACJA WODY KANALIZACJI I HYDRANTÓW
RYSUNEK	SCHEMAT INSTALACJI WOD-KAN

Funkcja	Imię i Nazwisko	Podpis
Projektant nr upr.	mgr inż. Jacek Myga 414/02	
Sprawdził	mgr inż. Krzysztof Zdrojewicz 414/02	

autor zmian mgr inż. Filip PIJANOWSKI

Datac	Arkusz	rewizja	Skala	nr. rysunku
luty 2018r.	930x297	01	1:100	IWH-08